



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

Ιωάννινα: 5/6/2019  
Αρ. πρωτ.: 4174

**ΜΕΛΕΤΗ  
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ  
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.730,00€ με Φ.Π.Α.  
- Κ.Α. 60-7133.001 με 14.225,00€  
-Κ.Α. 10-7133.003 με 6.505,00€**

**ΕΤΟΣ: 2019**

- I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**

**I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών.

**Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την παράδοση και τοποθέτηση του προϊόντος.**

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται σε **20.730,00 ΕΥΡΩ** , συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» με στοιχεία:

Κ.Α. : 60-7133.001, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.225,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Κ.Α. : 10-7133.003, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.505,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Η προμήθεια και η τοποθέτηση θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του οικονομικού έτους 2019.

**Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.225,00€ και 6.505,00€ με Φ.Π.Α. και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 με Κ.Α. : 60-7133.001 και 10-7133.003.**

Ιωάννινα 5/6/2019

**Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Οι Δ/ντριες των δομών**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Δ/ντρια Διοικητικού -  
Οικονομικού**

**ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ**

**ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ &  
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-**  
**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**

**II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.

Κ.Α.Π.Η.:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
A) Ντουλάπα 16Kw: Εγκατάσταση ντουλάπας: Ασφάλειες πίνακα – ηλεκτρολογική γραμμή (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) Τραπεζάκι έδρασης εσωτερικής μονάδας	1
B) Ντουλάπα 12 Kw: Εγκατάσταση ντουλάπας: Ασφάλειες πίνακα – ηλεκτρολογική γραμμή (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) Τραπεζάκι έδρασης εσωτερικής μονάδας:	1
Γ) Απεγκατάσταση Ντουλάπας Δ) Απεγκατάσταση split	
Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 24.000 BTU, Ενεργειακή Κλάση A/A+, να έχει ενεργειακή ετικέτα, να έχει ψύξη & θέρμανση, φίλτρο απαλοιφής σκόνης & μικροβίων (Εγγύηση 10 έτη)	2
Εργασία	2
Ηλεκτρολογικά	2
Αποξήλωση παλαιών:	2
A) Ντουλάπα 16 Kw: Εγκατάσταση ντουλάπας: Ασφάλειες πίνακα – ηλεκτρολογική γραμμή (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) Τραπεζάκι έδρασης εσωτερικής μονάδας Απεγκατάσταση Ντουλάπας	1
Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 9.000 BTU, Ενεργειακή Κλάση A/A+, να έχει ενεργειακή ετικέτα, να έχει ψύξη & θέρμανση φίλτρο απαλοιφής σκόνης & μικροβίων Εγγύηση 10 έτη	1
A) Ντουλάπα 16 Kw: Εγκατάσταση ντουλάπας: Ασφάλειες πίνακα – ηλεκτρολογική γραμμή (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) Τραπεζάκι έδρασης εσωτερικής μονάδας	1
B) Μεταφορά κλιματιστικού	

ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 12.000 BTU, Ενεργειακή Κλάση A/A+, να έχει ενεργειακή ετικέτα, να έχει ψύξη & θέρμανση φίλτρο απαλοιφής σκόνης & μικροβίων Εγγύηση 10 έτη	4
2	Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 18.000 BTU, Ενεργειακή Κλάση A/A+, να έχει ενεργειακή ετικέτα, να έχει ψύξη & θέρμανση φίλτρο απαλοιφής σκόνης & μικροβίων Εγγύηση 10 έτη	3
	Τοποθέτηση και υλικά τοποθέτησης κλιματιστικών τοίχου	7

Ιωάννινα 5/6/2018

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Οι Δ/ντριες των δομών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Δ/ντρια Διοικητικού -  
Οικονομικού

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ

ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ &  
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**

**III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Κ.Α.Π.Η.:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
A) Ντουλάπα 16Kw: Εγκατάσταση ντουλάπας: Ασφάλειες πίνακα – ηλεκτρολογική γραμμή (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) Τραπεζάκι έδρασης εσωτερικής μονάδας B) Ντουλάπα 12 Kw: Εγκατάσταση ντουλάπας: Ασφάλειες πίνακα – ηλεκτρολογική γραμμή (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) Τραπεζάκι έδρασης εσωτερικής μονάδας: Γ) Απεγκατάσταση Ντουλάπας Δ) Απεγκατάσταση split	1	2.500,00€ 180,00€ 150,00€ 100,00€ 1.600,00€ 180,00€ 150,00€ 100,00€ 40,00€ 25,00€	<u>5.025,00€</u>
Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 24.000 BTU, Ενεργειακή Κλάση A/A+, να έχει ενεργειακή ετικέτα, να έχει ψύξη & θέρμανση, φίλτρο απαλοιφής σκόνης & μικροβίων (Εγγύηση 10 έτη) Εργασία Ηλεκτρολογικά Αποξήλωση παλαιών: <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:</b>	2 2 2	1.245,00€ 100,00€ 40,00€ 25,00€	2.490,00€ 200,00€ 80,00€ 50,00€ <u>2.820,00€</u>
A) Ντουλάπα 16 Kw: Εγκατάσταση ντουλάπας: Ασφάλειες πίνακα – ηλεκτρολογική γραμμή (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) Τραπεζάκι έδρασης εσωτερικής μονάδας Απεγκατάσταση Ντουλάπας	1	2.500,00€ 180,00€ 150,00€ 100,00€ 40,00€	<u>2.970,00€</u>
Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 9.000 BTU, Ενεργειακή Κλάση A/A+, να έχει ενεργειακή ετικέτα, να έχει ψύξη & θέρμανση φίλτρο απαλοιφής σκόνης & μικροβίων	1	450,00€	<u>450,00€</u>

Εγγύηση 10 έτη			
A) Ντουλάπα 16 Kw: Εγκατάσταση ντουλάπας: Ασφάλειες πίνακα – ηλεκτρολογική γραμμή (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) Τραπεζάκι έδρασης εσωτερικής μονάδας B) Μεταφορά κλιματιστικού	1	2.500,00€ 180,00€ 100,00€ 100,00€ 80,00€	<u>2.960,00€</u>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>			<u>14.225,00€</u>

**ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 12.000 BTU, Ενεργειακή Κλάση A/A+, να έχει ενεργειακή ετικέτα, να έχει ψύξη & θέρμανση φίλτρο απαλοιφής σκόνης & μικροβίων Εγγύηση 10 έτη	4	650 €	2.600 €
2	Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 18.000 BTU, Ενεργειακή Κλάση A/A+, να έχει ενεργειακή ετικέτα, να έχει ψύξη & θέρμανση φίλτρο απαλοιφής σκόνης & μικροβίων Εγγύηση 10 έτη	3	975 €	2.925 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.525 €</b>
	Τοποθέτηση και υλικά τοποθέτησης κλιματιστικών τοίχου	7	140 €	980 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>				<b>6.505 €</b>

**Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**

**ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ**

**Ιωάννινα 5/6/2019  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Οι Δ/ντριες των δομών**

**ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ &  
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Δ/ντρια Διοικητικού -  
Οικονομικού**

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

## **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**

### **ΙV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό των 20.730,00€.

Αναλυτικά:

Κ.Α. : 60-7133.001, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.225,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Κ.Α. : 10-7133.003, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.505,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» οικονομικού έτους 2019.

#### **ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Για τη διενέργεια της παρούσας ανάθεσης και την εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης ισχύουν:

- 1.- Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περίπ. 31 του Ν. 4412/2016
- 2.-Οι διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016
- 3.-Οι διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

#### **ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Τα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι :

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

#### **ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία :

Α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της πρόσκλησης , της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων , των Τεχνικών και Γενικών Προδιαγραφών της παρούσας μελέτης .

Β) Η προσφερόμενη τιμή

**Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα καταθέσει την συνολικά οικονομικότερη προσφορά.**

Η προμήθεια και η τοποθέτηση θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα οριστεί από την υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες των δομών.

**Τόπος παράδοσης των προϊόντων ορίζεται οι δομές του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.», όπως θα δοθούν από την υπηρεσία μας και θα κόβονται τιμολόγια ανά δομή κ ανά κωδικό Κ.Α..**

#### **ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ**

Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δημοσίευσης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των «τεχνικών προδιαγραφών», χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τα υλικά παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της

εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις υποβληθείσες προσφορές. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή των ειδών.

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των «τεχνικών προδιαγραφών» και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών – προϊόντων να γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιμα για την χρήση που προορίζονται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος μέσα σε μία ( 1 ) μέρα από τη διαπίστωση της παραβίασεως των συμφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» των νέων κατάλληλων , θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτό από τα πιο πάνω ελαττώματα και δυσλειτουργίες των υπηρεσιών του. Περαιτέρω δε, το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω δικαίωμα που του δημιουργείται από την αντισυμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος, με την προμήθεια ακατάλληλων προϊόντων , κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες συνέπειες . Ο προμηθευτής υποχρεούται εις την άρτια, και έγκαιρη εκτέλεση της προμήθειας των ειδών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας μελέτης.

#### **ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας και της τοποθέτησης, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 8: ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις φόρους, τέλη κ.λ.π.

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».

Ιωάννινα 5/6/2019

**Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
Η Δ/ντρια Κοινωνικής  
Προστασίας & Αλληλεγγύης

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Η Δ/ντρια Διοικητικού -  
Οικονομικού

**ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ**

**ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΣΟΦΙΑ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ**



Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 9.000 BTU, Ενεργειακή Κλάση A/A+, να έχει ενεργειακή ετικέτα, να έχει ψύξη & θέρμανση φίλτρο απαλοιφής σκόνης & μικροβίων Εγγύηση 10 έτη	1		
A) Ντουλάπα 16 Kw: Εγκατάσταση ντουλάπας: Ασφάλειες πίνακα – ηλεκτρολογική γραμμή (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) Τραπεζάκι έδρασης εσωτερικής μονάδας B) Μεταφορά κλιματιστικού	1		
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>			

**ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 12.000 BTU, Ενεργειακή Κλάση A/A+, να έχει ενεργειακή ετικέτα, να έχει ψύξη & θέρμανση φίλτρο απαλοιφής σκόνης & μικροβίων Εγγύηση 10 έτη	4		
2	Κλιματιστικό τοίχου INVERTER 18.000 BTU, Ενεργειακή Κλάση A/A+, να έχει ενεργειακή ετικέτα, να έχει ψύξη & θέρμανση φίλτρο απαλοιφής σκόνης & μικροβίων Εγγύηση 10 έτη	3		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				
	Τοποθέτηση και υλικά τοποθέτησης κλιματιστικών τοίχου	7		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>				

**ΙΩΑΝΝΙΝΑ ..../..../2019**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**